



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ГАМАПЛАСТ УКРАЇНА"

08300, Київська обл, м.Бориспіль, вул. Запорізька, 20  
тел. (044) 299-74-41 e-mail:gp.ukraine@gmail.com, www.gammaplast.com.ua



## ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №59

на труби поліетиленові для подачі газоподібного палива

Партія № 1

Дата виготовлення : 15.02.2021

Умовне позначення труби:

*труба ПЕ 80 SDR 17,6 -225 x 12,8 ДСТУ Б EN 1555-2:2012*

Розмір партії в м/п : 1000

Тип та марка сировини: **HDPE RESIN TOTAL**

Результати про відповідність значення  
показників якості труб вимогам ДСТУ Б EN 1555-2:2012

"Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива.

Поліетилен (PE). Частина 2. Труби"

Найменування показника		Значення показника
1	Зовнішній вигляд поверхні	Труби мають гладку зовнішню та внутрішню поверхні. Колір труб чорний з маркувальними смугами жовтого кольору у кількості 6 (шість) штук
2	Відносне подовження при розриві, %	506,656
3	Показник текучості при розплаву, г/10 хв	0,2

Умови та строки зберігання у підприємства-виробника:

*Під навісами та в приміщеннях, де коливання температури та вологості повітря неістотно відрізняється від коливань на відкритому повітрі (умови 5 (ОЖ4) за ГОСТ 15150-69)- два роки.  
Допускається на відкритих площадках (умови 8 (ОЖ3) за ГОСТ 15150-69)- не більше 6-ти місяців*

Начальник виробництва



В.М. Симута